

Pardubice 23.9.2010

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, TRITON Pardubice spol. s r.o.
Starý Mateřov 130, 530 02 Pardubice
IČO: 60110422

tímto prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedená zařízení splňují základní požadavky bezpečnostních zásad, harmonizovaných norem a technických předpisů. Zařízení jsou za obvyklých podmínek bezpečná a přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu níže uvedených zařízení s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Výrobek: 10" rozvodný panel 1U, 4 zásuvky NFC61-314, přípojný kabel
3x1,5mm, vidlice DIN49441, kontrolka napájení
montážní materiál


Typ: **RAB-PD-X90-A1**

Výrobce: Shenzen Clever electronic co., Ltd
25D/3, Citysunlight No.6017
Shennan Rd. Shenzen, China

Výše uvedené zařízení je ve shodě s následujícími normami:

EN60947-1:2004(část 7.3, 8.4) - CE-EMC standard
EN60950-1:2006+A11:2009 EU LVD Direktiva 2006/95/EEC nízké napětí
RoHS Direktiva 2002/95/EC Ref.No.SZ11654116-6.1 & SZ11654116-6.2
FCC Part15:2006 Class B

Způsob posouzení shody: Nařízení vlády č.17/2003 ŠB - nízké napětí
Výrobek je značen v souladu s příslušnými předpisy značkou CE10.



Ing. Pavel Veselý
Obchodně Technický ředitel